SYSTEME DE SUPERVISION D'INSTALLATION DE REFRIGERATION AVEC LES INSTRUMENTS DE LA SERIE TDR



GRACE A LA LIAISON NUMERIQUE RS 485 DISPONIBLE SUR TOUS LES INSTRUMENTS DE LA SERIE TDR ON PEUT CREER UN RESEAU DE COMMUNICATION GERE PAR UN ORDINATEUR UTILISE COMME SUPERVISEUR DE L'INSTALLATION

PAR LE LOGICIEL DE SUPERVISION ON POURRA DONC :

- SURVEILLER TOUTES LES VARIABLES ET LES ALARMES DE L'INSTALLATION GEREES PAR LES INSTRUMENTS
- ENREGISTRER LES ALARMES ET LES VALEURS DES VARIABLES GEREES PAR LES INSTRUMENTS
- CREER ET IMPRIMER DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES RELATIFS AU TREND HISTORIQUE DES VARIABLES RELEVEES
- MODIFIER LES VALEURS DE CONSIGNE ET DE PROGRAMMATION DE TOUS LES PARAMETRES DE CONFIGURATION DES INSTRUMENTS
- GRACE A UN MODEM ON PEUT EN OUTRE EFFECTUER LES MEMES OPERATIONS A DISTANCE PAR LE RESEAU TELEPHONIQUE ET ENVOYER AUTOMATIQUEMENT DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES OU PAR FAX CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION GEREE

DONNEES TECHNIQUES DE LA LIAISON NUMERIQUE

Liaison numérique : RS485 optoisolée
Protocole de communication : MODBUS RTU (JBUS)
Vitesse de transmission : sélectionnante 1200 ... 9600 baud

EXIGENCES DE SYSTEME

- Logiciel de supervision avec driver pour MODBUS RTU (JBUS)
- PC IBM compatible
- Microsoft Windows 3.1x ou supérieur
- Une porte sérielle RS232 libre
- Un convertisseur RS232/RS485

IBM est une marque enregistrée par la International Business Machines Corporation.

24 rue de Lombardie – Parc de Lombardie - 69150 DECINES CHARPIEU - Tél. 04.72.81.47.70 - Fax. 04.78.26.91.74
Internet : http//www.regulation-france.fr - EMail : regulation@regulation-france.fr